



ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1	2	3	4	5	6	7	8
Α/Α	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΩΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Μ2)	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Μ2)

Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΔΙΚΑΣΤΕΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ							
A1	Πρόεδρος & Προϊστάμενος Γραμματείας	Γραφειακός χώρος	2	2	12,5		25
A2	Χώρος συσκέψεων	Γραφειακός χώρος	1		12,5		12,5
A3	Πρωτοδικες	Γραφειακός χώρος	5	5	12,5		62,5
A4	Υπάλληλοι	Γραφειακός χώρος	3	6	7,5		45
A5	Επιμελητές	Γραφειακός χώρος	0	0	7,5		0
A6	Γραφείο μελλοντικής χρήσης	Γραφειακός χώρος	0	0	7,5		0
Σύνολο χώρων και ατόμων			11	13			
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ σε μ ²							145,0

Ζ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ							
Z1	SERVER-χώρος απομαγνητωφύ	Γραφειακός χώρος	1		10	10	10
Z2	Χώρος φωτοτυπικών μηχανημάτων - Αποθήκη Χάρτου	Γραφειακός χώρος	1		10	10	10
Z3	Χώρος αποδυτηρίων καθαριστριών -Αποθήκη ειδών καθαριότητας	Γραφειακός χώρος	1		5	5	5
Z4	Αρχείο	Αποθηκευτικός ή γραφειακός χώρος	1		60	60	60
Z5	Αίθουσα Ακροατηρίου		1	48+12	80	80	80
Z6	Χώρος αναμονής κοινού		1	48	20	20	20
Σύνολο χώρων και ατόμων			6				
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ σε μ ²							185,0

Σύνολο χώρων και ατόμων	17	13	
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ ²			330
Προσαύξηση εμβαδού για χώρους υγιεινής, διαδρόμους εξυπηρέτησης χώρων και εξωτερικούς τοίχους (25%)			413
Σύνολο μικτής επιφάνειας χώρων σε μ ²			413

Παρατηρήσεις:

- το κτιριολογικό πρόγραμμα συντάχθηκε μετά τη λήψη του υπ'αριθ. 845/20-6-2018 εγγράφου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και σύμφωνα με παλαιότερο κτιριολογικό
- οι χώροι (Z3) και (Z4) είναι δυνατόν να μην είναι υποχρεωτικά κύρια αλλά και βοηθητικής χρήσης
- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας των Α.Μ.Ε.Α.
- Ο χώρος αρχείου (Z4) πρέπει να είναι υπόγειος (ή σε ισόγειο χωρίς υπόγειο όροφο) εκτός εάν η στατική μελέτη του κτιρίου προβλέπει την ύπαρξη μεγάλων συγκεντρωμένων φορτίων σε άλλους ορόφους.
- Το ύψος των χώρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό περί γραφειακών χώρων. Το σημειωμένο ύψος 2,40 είναι το ελάχ. απαιτούμενο και αφορά μέτρηση από τελική στάθμη δαπέδου έως οροφή ή ψευδοροφή
- Ειδικά για την αίθουσα ακροατηρίου είναι επιθυμητό να έχει καθαρό ύψος τουλάχιστον 3,30μ για τη διαμόρφωση βάρους 60-80cm
- Η αίθουσα ακροατηρίου θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες από τη νομοθεσία εξόδους διαφυγής.
- Οι προτεινόμενες επιφάνειες είναι σύμφωνες με τα σταθερά του Κ.Τ. Οικονομικών, Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας και Στέγασης έγγραφο ΔΤΥ Ε 1044039/353 ΕΞ 2013)
- Το πλήθος των γραφειακών χώρων είναι ενδεικτικό και επιδέχεται τροποποιήσεων.

Ο Συντάξας

Ασημίνα Βακάλη

Ακριβές αντίγραφο

Ασημίνα Βακάλη

Αθήνα, 9/10/2018
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥΥΔ

Κατερίνα Πατσαδέλη

